

## ขอบเขตของงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

\*\*\*\*\*

### ๑. ความเป็นมา

สำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่) มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า ทำหน้าที่สนับสนุนรองรับการใช้งานให้แก่อาคาร ภายในสำนักงานประกันสังคม ประกอบด้วยอาคารวิฑูร แสงสิงแก้ว อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารอำนวยการ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารคลังพัสดุ รวมจำนวน ๕ อาคาร ซึ่งระบบไฟฟ้าดังกล่าว ได้หมายรวมถึงอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ซึ่งทำหน้าที่สำรองไฟฟ้าขึ้นมาใช้งานทดแทนไฟฟ้าจากภายนอก ในกรณีที่มีการขัดข้อง หรือมีการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าจากภายนอก ซึ่งอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้อุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ดังกล่าว สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และเต็มประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องจัดจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเข้ามาดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าว รวมถึงระบบแจ้งเตือน และระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่ติดตั้งใช้งานภายในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เพื่อความปลอดภัย และป้องกันกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้อุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ที่ติดตั้งภายในอาคารของสำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ได้รับการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง

๒.๒ เพื่อให้ระบบแจ้งเตือน และระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) มีความพร้อมใช้งาน สามารถป้องกันเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ในทันที

### ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานประกันสังคม ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๒๒

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผลงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน หรือธนาคาร ซึ่งเป็นผลงานที่สิ้นสุดแล้ว ที่มีวงเงินในสัญญาเดี่ยวไม่น้อยกว่า ๕๕๕,๓๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันยื่นเอกสารเสนอราคา โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานยืนยันจากหน่วยงาน พร้อมสำเนาสัญญา มาประกอบการเสนอราคา

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือผู้แทนจำหน่ายที่จะรับรองและสนับสนุนทางด้านเทคนิค และอะไหล่สำหรับอุปกรณ์ในภาคผนวก ๑ รายการที่ ๑, ๓ และในภาคผนวก ๒ รายการที่ ๑ โดยหนังสือรับรองจะต้องรับรองให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาจ้าง โดยแนบมาพร้อมกับเอกสารการประกวดราคา

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของข้อกำหนดงานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ที่เสนอเป็นรายข้อทุกข้อ โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปรียบเทียบตามตารางที่ ๑ ในกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงถึงข้อความอื่นในเอกสารที่เสนอมาน ผู้เสนอราคาจะต้องระบุให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้หมายเหตุหรือขีดเส้นใต้ หรือระบายสี พร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้ให้ตรงกัน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบ ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมขอสงวนสิทธิ์ที่อาจจะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่ไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว

ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกำหนดทางเทคนิค

อ้างอิงข้อ	ข้อกำหนด/อุปกรณ์ที่ต้องการ	ข้อกำหนด/อุปกรณ์ที่นำเสนอ	เอกสารอ้างอิง

**๔. เงื่อนไขรายละเอียดการจ้าง**


**๔.๑ รายละเอียดการจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ โดยแบ่งออกเป็น**

๔.๑.๑ การบำรุงรักษากรณีปกติ (Preventive Maintenance) คือ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาการบำรุงรักษา เพื่อเป็นการป้องกันการชำรุดเสียหายของเครื่อง โดยการตรวจสอบสภาพการทำงาน ของระบบควบคุมต่างๆ เช่น ความร้อน ฝุ่น ความชื้น การทำความสะอาดอุปกรณ์ การตรวจสอบสภาพของ ชิ้นส่วนภายในเครื่อง และสภาพแวดล้อมภายนอก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการ ดังนี้

๔.๑.๑.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำ Sticker ติดไว้กับอุปกรณ์ที่อยู่ในการบำรุงรักษาทุก อุปกรณ์ และลงลายมือชื่อ ยืนยันทุกครั้งที่มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในแต่ละรอบและจัดทำ LOGBOOK/CHECK LIST ของงานที่จะทำการบำรุงรักษา เก็บเป็นเอกสารของแต่ละแห่งที่มีการติดตั้งใช้งาน พร้อมกับการรายงาน ประวัติการซ่อมบำรุงตลอดระยะเวลาที่ผู้ยื่นข้อเสนอปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง เพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีข้อสงสัย เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๔.๑.๑.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้กับเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า (Generator) ให้อยู่ในปริมาณไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมใช้งานปกติเสมอ

๔.๑.๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดที่ได้บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน โดยจัดส่งให้แก่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป



๔.๑.๑.๔ การจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ครอบคลุม ๒๔ ชั่วโมง x ๗ วัน ตลอดอายุสัญญา

๔.๑.๑.๕ ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดอุปกรณ์ที่สำนักงานประกันสังคมต้องการให้บำรุงรักษา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำการปรับเพิ่มหรือลดราคาค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามการเพิ่มหรือลดอุปกรณ์นั้น โดยสำนักงานประกันสังคมจะแจ้งการเพิ่มหรือลดอุปกรณ์ที่ต้องการให้บำรุงรักษานั้นเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา ๓๐ วัน ก่อนการเพิ่มหรือลดอุปกรณ์ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแจ้งการปรับเพิ่มหรือลดราคา ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ ภายในเวลา ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

๔.๑.๑.๖ หากผู้ยื่นข้อเสนอทำให้อุปกรณ์ต่างๆ หรืออุปกรณ์อื่นใด ของสำนักงานประกันสังคม ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของสัญญานี้เกิดเหตุขัดข้องใช้งานไม่ได้ อันเนื่องมาจากการดำเนินการบำรุงรักษา ตามสัญญานี้ ผู้ยื่นข้อเสนอมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการแก้ไขปรับปรุงหรือจัดทำให้ใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

๔.๑.๒ การซ่อมบำรุงกรณีชำรุด (Corrective Maintenance) คือ การบำรุงรักษาที่เกิดจากการชำรุดของอุปกรณ์ เนื่องจากการใช้งาน หรือสาเหตุของความผิดพลาดจากการไม่เข้าใจ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม การบำรุงรักษาดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีช่างผู้ชำนาญการ มาทำการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๔.๑.๒.๑ หรือข้อ ๔.๑.๒.๒ นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประกันสังคม

๔.๑.๒.๑ กรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ตามภาคผนวก ๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งช่าง มาแก้ไขปัญหา ณ สถานที่ที่ระบบติดตั้งใช้งานอยู่ โดยจะต้องเข้ามาซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติภายใน ระยะเวลาไม่เกิน ๕ ชั่วโมง


๔.๑.๒.๒ กรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ตามภาคผนวก ๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งช่าง มาแก้ไขปัญหา ณ สถานที่ที่ระบบติดตั้งใช้งานอยู่ โดยจะต้องเข้ามาซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติภายใน ระยะเวลาไม่เกิน ๘ ชั่วโมง

๔.๑.๒.๓ หากมีความจำเป็นต้องใช้เวลาเกินที่กำหนดตามข้อ ๔.๑.๒.๑ หรือข้อ ๔.๑.๒.๒ แล้วแต่กรณี อันเนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำอุปกรณ์กลับไปซ่อม ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดหาอุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพเทียบเท่า หรือดีกว่าอุปกรณ์ที่เสียหายเดิม ให้สามารถใช้งานทดแทนไปจนกระทั่งผู้ยื่นข้อเสนอได้ส่งมอบ อุปกรณ์ที่ซ่อมแซมแล้วกลับคืน จึงจะสามารถนำอุปกรณ์ทดแทนข้างต้นกลับคืนได้ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง ดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายให้แล้วเสร็จหลังจากนำอุปกรณ์มาให้ใช้งานทดแทน ภายในเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน หากมีความจำเป็นต้องใช้เวลาเกินกว่านั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแจ้งสำนักงานประกันสังคมเป็นลายลักษณ์อักษร

๔.๑.๒.๔ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ ให้ใช้งานได้ปกติ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดหาอุปกรณ์ใหม่ ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า หรือดีกว่าให้สามารถใช้งาน ทดแทน และทำหนังสือส่งมอบเป็นครุภัณฑ์ของสำนักงานประกันสังคมภายใน ๑ เดือน

๔.๑.๒.๕ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมแก้ไขหรือทดแทน จะต้องเป็นวัสดุอุปกรณ์ ของแท้ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๑.๒.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดการให้มีการบริการเบื้องต้น (Service Center) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง x ๗ วัน สำหรับรับแจ้งปัญหาปรึกษาปัญหาและให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะถือเอาเวลาที่ส่งใบรายการแจ้งอุปกรณ์เสียหรือขัดข้องผ่านทางโทรสาร (FAX) หรือ E-mail เป็นเวลาเริ่มต้น เพื่อใช้ในการคำนวณระยะเวลาในการเข้ามาดำเนินการแก้ไข



๔.๑.๒.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดที่ได้ซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน โดยจัดส่งให้แก่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

๔.๑.๒.๘ ค่าใช้จ่ายในการรับ การส่ง การติดตั้ง การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ทุกกรณี ผู้ยื่นข้อเสนอมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งสิ้น

## ๕. ค่าปรับ

### ๕.๑ ค่าปรับการบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์

๕.๑.๑ ค่าปรับกรณีไม่สามารถซ่อมแซม แก้ไข ภายในเวลาที่กำหนด

กรณีไม่สามารถซ่อมแซม แก้ไข หรือจัดหาอุปกรณ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่า เข้ามาเปลี่ยนทดแทนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายในเวลาที่กำหนดในข้อ ๔.๑.๒.๑ และ ๔.๑.๒.๒ นับตั้งแต่วันที่ที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ทั้งทางวาจา ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือทางโทรศัพท์ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยอมให้สำนักงานประกันสังคม คิดค่าปรับ เวลาที่ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ในส่วนที่เกินกำหนดข้างต้น โดยให้คิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง (เศษของชั่วโมงให้นับเป็น ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมง) ในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๕ (ศูนย์จุดศูนย์สามห้า) ของค่าจ้างบำรุงรักษารายเดือนตามสัญญา คูณด้วยค่าตัวถ่วงในแต่ละข้อที่ชำรุด โดยเศษของชั่วโมงให้ปรับเป็นหนึ่งชั่วโมง

๕.๑.๒ ค่าปรับกรณีมีเวลาการชำรุดสะสมเกินเกณฑ์ที่กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ โดยให้มีเวลาอุปกรณ์ชำรุดรวมทั้งตามเกณฑ์การคำนวณนับไม่เกินเดือนละ ๓๖ ชั่วโมง หรือร้อยละ ๕ ของเวลาใช้งานทั้งหมดของอุปกรณ์ในเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้นผู้ยื่นข้อเสนอต้องยอมให้สำนักงานประกันสังคม คิดค่าปรับของเวลาที่ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ได้ในส่วนที่เกินกำหนดข้างต้น ในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๕ (ศูนย์จุดศูนย์สามห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา โดยเศษของชั่วโมงให้นับเป็น ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมง และเวลาที่ถูกปรับในข้อ ๕.๑.๑ แล้วให้หักออกไม่นำมาคิดรวมค่าปรับในข้อนี้อีก

### ๕.๒ ตารางการกำหนดค่าตัวถ่วง

#### ตารางการกำหนดค่าตัวถ่วง

ลำดับ	รายการ	ตัวถ่วงต่อหน่วย
<b>ภาคผนวก ๑</b>		
๑.	ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)	๐.๑
๒.	ระบบแจ้งเตือนและดับเพลิงอัตโนมัติ	๐.๑
๓.	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยหมอกน้ำ	๐.๑
<b>ภาคผนวก ๒</b>		
๑.	ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ	๐.๐๕

**หมายเหตุ** หากอุปกรณ์ในข้อใดที่เกิดชำรุดแล้วทำให้อุปกรณ์อื่นไม่สามารถทำงานได้ ให้ใช้ตัวถ่วงของอุปกรณ์ที่มีค่ามากที่สุดที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานเนื่องจากการชำรุดครั้งนั้น



**ภาคผนวก ๑**

รายการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ ประกอบด้วย

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	การบำรุงรักษากรณีปกติ	หมายเหตุ
	<b>ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า</b>				
๑.	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง - ยี่ห้อ DURAGEN รุ่น DRG-500 - ชุด Gen Start ACTIVE Power รุ่น AP-400V <b>ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ</b>	๒ ชุด	อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น ๑	๑ ครั้ง / เดือน	
๒.	ระบบแจ้งเตือนและดับเพลิงอัตโนมัติ - ยี่ห้อ NOTIFIER รุ่น RP2002E	๓ ระบบ	อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ และหลังอาคารคลังพัสดุ สำนักงานประกันสังคม	๑ ครั้ง / เดือน	
๓.	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยหมอกน้ำ (Water Mist) - ยี่ห้อ HIFOG รุ่น MAU	๓ ระบบ	อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ และหลังอาคารคลังพัสดุ สำนักงานประกันสังคม	๑ ครั้ง / เดือน	

**ภาคผนวก ๒**

รายการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ ประกอบด้วย

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	การบำรุงรักษากรณีปกติ	หมายเหตุ
	<b>ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ</b>				
๑.	ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ (Water leak) - ยี่ห้อ PermaAlert รุ่น PAL-AT	๒ ชุด	อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น ๑	๑ ครั้ง / เดือน	

*Handwritten signature*

**๖. รายละเอียดการการรับประกันความชำรุดเสียหาย**

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียที่เกิดแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หรือทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ เมื่อปรากฏว่าความเสียหายนั้น เกิดจากพนักงานของผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้กระทำ โดยสำนักงานฯ มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย หรือค่าซ่อมแซมทรัพย์สินจากผู้ยื่นข้อเสนอโดยสามารถหักเงินค่าจ้าง ที่จะจ่ายให้ผู้ยื่นข้อเสนอตามงวดในสัญญาเพื่อชดใช้เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เสียหายเกิดขึ้นทั้งสิ้นทุกประการ

**๗. วงเงินในการดำเนินการ**

งบประมาณจำนวนเงิน ๑,๔๘๘,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

**๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก**

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานฯ จะพิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์ราคาจากผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุด

**๙. ระยะเวลาดำเนินการ**


ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ธันวาคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๗ เดือน


**๑๐. การส่งมอบงาน**


การส่งมอบงานของแต่ละเดือน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เป็นระยะเวลา ๗ เดือน


**๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น**


กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานประกันสังคม ๘๘/๒๘ ม.๔ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๖ ๒๐๗๑-๓ โทรสาร ๐ ๒๕๒๖ ๐๖๕๘ เว็บไซต์ [www.sso.go.th](http://www.sso.go.th)

(ลงชื่อ)..... ..... ประธานกรรมการ  
(นายณัฐเวทย์ พุกกะณะสุต)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ  
(นายอุสมาน วาจิ)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ  
(นายสถาพร ผิวประเสริฐ)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ  
(นายกิตติศักดิ์ พรหมสร)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายฉัตรชัย พัฒนะศิริ)